

## 第 03220 章 銲接鋼線網

### 1. 通則

#### 1.1 本章概要

本項工作包括依設計圖所示或特訂條款規定，供應與安裝鋼線網於混凝土構造物、地坪及混凝土路面等。

#### 1.2 工作範圍

##### 1.2.1 組立及網紮

##### 1.2.2 材料之保護

##### 1.2.3 材料之規格

#### 1.3 相關準則

##### 1.3.1 中華國國家標準 (CNS)

(1) CNS 1468 G3029 低碳鋼線

(2) CNS 6919 G3132 銲接鋼線網

### 2. 產品

#### 2.1 材料

2.1.1 鋼線須符合 CNS 1468 G3029 之規定。

2.1.2 混凝土中所使用之鋼線網須符合 CNS 6919 G3132 之規定。

### 3. 施工

#### 3.1 保護

3.1.1 鋼線網須妥為保護，免受損傷。

#### 3.2 現場管制

3.2.1 現場使用時，應無塵垢、傷疤、銹斑、油垢或其他附著物。

#### 3.3 安裝

##### 3.3.1 組立與捆紮

(1) 若鋼線網以整捲運送時，在現場使用前，應伸展攤平。

(2) 所有鋼線網，應按施工圖所示位置，正確妥善安置並固定之，使在

澆置混凝土時無位移情事，在澆置混凝土前，應先檢查。

- (3) 鋼線網與模板間之距離，以支撐、墊塊、繫條、吊桿或其他經認可之支撐物維持之。用於支持鋼線網避免與模板面接觸之墊塊，須採用預製之 1：1 水泥砂漿塊或其他適用之代用品。採用金屬品之墊座亦可，與混凝土外表面接觸之金屬墊座，須經熱浸鍍鋅處理。兩層鋼線網間之間隔，須以預製 1：1 水泥砂漿墊塊隔離，或用其他適當之代用品。
- (4) 鋼線網在接縫處須重疊，其重疊部分，除另有特別規定外，不得少於一個網眼之寬度加 5cm，但光面鋼線網最少不得小於 15cm，麻面鋼線網不得小於 20cm。重疊接頭處，須緊連捆紮，使與鄰接之網片連成一均勻之平面。邊緣及末端應緊密固定。

## 4. 計量與計價

### 4.1 計量

本章所述工作依契約詳細價目表所示項目之單位計量。

### 4.2 計價

本章所述工作依契約詳細價目表所示項目之單價計價。

〈本章結束〉